

Érk. időpontja:	2017 MÁRC 27.
Érk. sorozóma:	2017/1402
Érkeztető:	



Dr. Szöllösi Béla

JEGYZŐKÖNYV

Közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok bontásáról

Készült: 2017. március 21. napján 14.00 órakor, helyszín: 6932 Magyarcsanak Templom tér 1. Polgármesteri titkárság

Tárgy: „Magyarcsanak, Egészségház építése”

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

682-17/2017	2017 MÁRC 27.
U.I. ne k.	
Előírt száma: 2017. február 23. napján a Kbt.-115.§	

Ajánlatkérő képviselőjében eljáró dr. Szöllösi Béla felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó köszönti a megjelenteket. Ismerteti, hogy ajánlatkérő 2017. február 23. napján a Kbt.-115.§ szerinti közbeszerzési eljárást indított a fenti tárgyban.

Ajánlatkérő képviselőjében eljáró megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 4 db ajánlat érkezett, az ajánlatok csomagolása sértetlen, a dokumentációban előírt feliratot tartalmazzák.

A bontás során ismertetett adatok:

1.) AJÁNLATTEVŐ:

Az ajánlattevő neve: Joma Kvent Kft.
 Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 63/A.
 Adószáma: 14896707-2-06

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	93.193.579,- Ft
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max. 1,00 %/ nap)	0,1%/nap
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	12 hónap
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő I. ütem (min. 150 nap - max. 210 nap)	210 nap
5. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő II. ütem (min. 180 nap - max. 240 nap)	240 nap
6. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	1%
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	48 óra
8. Vállalt többlet műszaki tartalom	
8.1. A padlás hőszigetelés hő képességének minimum követelménye: $\lambda=0,039$ W/m K értéktől jobb min. $\lambda=0,037$ W/m K (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	nem
8.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági I fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság II fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	nem
8.3. Bádogos szerkezetek anyagának elvárt minősége horganyzott acéllemez, megajánlható festett horganyzott acéllemez/porszórt alumínium (igen/nem)	nem
8.4. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max = 0,7$ W/m ² K, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max = 0,5$ W/m ² K (igen/nem)	nem
8.5. Égéstermék elvezetés a kazán típusával egyező gyári szettel kiépített és a kondenzációs kazán hatásfoka $H_f=98\%$, $H_a=109\%$ vagy jobb, továbbá a kazán automata gázfelismerő programmal és gyári internet csatlakozással rendelkezik (igen/nem)	nem
8.6. Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2	nem

(igen/nem)	
8.7. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	nem

2.) AJÁNLATTEVŐ:

Az ajánlattevő neve: System Service Kft.

Székhelye: 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, BÁNÁT U. 1/A.

Adószáma: 13385826-2-06

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	91.864.467,- Ft
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max.1,00 %/ nap)	0,1%
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	12 hó
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő I. ütem (min. 150 nap - max. 210 nap)	210 nap
5. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő II. ütem (min. 180 nap - max. 240 nap)	240 nap
6. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	1%
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	48 óra
8. Vállalt többlet műszaki tartalom	
8.1. A padlás hőszigetelés hő képességének minimum követelménye: $\lambda=0,039$ W/m K értéktől jobb min. $\lambda=0,037$ W/m K (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	-
8.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság 1 fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	-
8.3. Bádogos szerkezetek anyagának elvárt minősége horganyzott acéllemez, megajánlható festett horganyzott acéllemez/porszórt alumínium (igen/nem)	-
8.4. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max =0,7$ W/m ² K, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max =0,5$ W/m ² K (igen/nem)	-
8.5. Égéstermek elvezetés a kazán típusával egyező gyári szettel kiépített és a kondenzációs kazán hatásfoka $H_f=98\%$, $H_a=109\%$ vagy jobb, továbbá a kazán automata gázfelismerő programmal és gyári internet csatlakozással rendelkezik (igen/nem)	-
8.6. Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	-
8.7. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	-

3.) AJÁNLATTEVŐ:

Az ajánlattevő neve: Party 2002 Kft.

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely. Bakay utca 20.

Adószáma: 12660302-2-06

Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	92.699.921,- Ft

2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max. 1,00 %/ nap)	0,1%
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	12 hónap
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő I. ütem (min. 150 nap - max. 210 nap)	180 nap
5. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő II. ütem (min. 180 nap - max. 240 nap)	220 nap
6. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	1%
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	48 óra
8. Vállalt többlet műszaki tartalom	
8.1. A padlás hőszigetelés hő képességének minimum követelménye: $\lambda=0,039$ W/m K értéktől jobb min. $\lambda=0,037$ W/m K (azonos hőszigetelő vastagság mellett)	nem
8.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság il fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	nem
8.3. Bádogos szerkezetek anyagának elvárt minősége horganyzott acéllemez, megajánlható festett horganyzott acéllemez/porszórt alumínium (igen/nem)	nem
8.4. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max = 0,7$ W/m ² K, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max = 0,5$ W/m ² K (igen/nem)	nem
8.5. Égéstermék elvezetés a kazán típusával egyező gyári szettel kiépített és a kondenzációs kazán hatásfoka $H_f=98\%$, $H_a=109\%$ vagy jobb, továbbá a kazán automata gázfelismerő programmal és gyári internet csatlakozással rendelkezik (igen/nem)	nem
8.6. Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	nem
8.7. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	nem

4.) AJÁNLATTEVŐ:

Az ajánlattevő neve: Vad Sándor ev.

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Bálint utca 14/A.

Adószáma: 45491030-2-26


Bírálati szempont	ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft)	88.520.991,- Ft
2. Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max. 1,00 %/ nap)	0,5%
3. Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 12 – max. 60 hónap)	24 hónap
4. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő I. ütem (min. 150 nap - max. 210 nap)	150 nap
5. Előírtnál kedvezőbb teljesítési határidő II. ütem (min. 180 nap - max. 240 nap)	180 nap
6. Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %)	1%
7. Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra)	24 óra
8. Vállalt többlet műszaki tartalom	
8.1. A padlás hőszigetelés hő képességének minimum követelménye: $\lambda=0,039$ W/m K értéktől jobb min. $\lambda=0,037$ W/m K (azonos hőszigetelő vastagság	nem

mellett)	
8.2. Beltéri diszperziós festék anyaga elvárt minőség: káros anyagoktól mentes, tompa matt, MSZ EN 13300 előírása szerint dörzsállósági 1 fokozatú, fedőképességi 2. fokozatú, megajánlható: dörzsállóság 11 fokozatú, fedőképességi 1. fokozatú (igen/nem)	nem
8.3. Bádogos szerkezetek anyagának elvárt minősége horganyzott acéllemez, megajánlható festett horganyzott acéllemez/porszórt alumínium (igen/nem)	nem
8.4. A beépítendő homlokzati nyílászárók elvárt minősége műanyag szerkezetű 6 kamrás min. 70 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max = 0,7$ W/m ² K, megajánlható minőség műanyag szerkezetű 7 kamrás min. 86 mm. szerkezet vastagságú, 3 rtg. üvegezésű, $U_g \max = 0,5$ W/m ² K (igen/nem)	nem
8.5. Égéstermék elvezetés a kazán típusával egyező gyári szettel kiépített és a kondenzációs kazán hatásfoka $H_f=98\%$, $H_a=109\%$ vagy jobb, továbbá a kazán automata gázfelismerő programmal és gyári internet csatlakozással rendelkezik (igen/nem)	nem
8.6. Homlokzati hőszigetelő anyag, azonos hőszigetelő vastagság mellett, páradiffúziós ellenállási száma (μ) elvárt 20-40, megajánlható kisebb, mint 2 (igen/nem)	nem
8.7. Padlóburkolat elvárt anyaga 8mm vastag PEI IV. kopás állóságú greslap, megajánlható minimum 8mm vastagságú PEI V. kopás állóságú gress burkolat (igen/nem)	nem

Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel nem volt, a bontási eljárást Ajánlatkérő képviselője befejezettnek nyilvánítja.

kmf.

DR. SZŐLLŐSI BÉLA
 Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
 6726 Szeged, Fő fasor 82/A.
 E-mail: dr.szollosi@invtel
 Lajstromszám: 00396


 dr. Szöllösi Béla
 felelős akkreditált
 közbeszerzési szaktanácsadó

